

פרק 500	מס' הוראה 516	שם ההוראה סידורי מניעת דליקות בדירות מעבר לשיקום אסירים משוחררים	תחולה מאי 2002	עדכון	עמוד 1 מתוך 2
------------	------------------	---	-------------------	-------	------------------

## 1. כללי

- 1.1 הרשות לשיקום האסיר משכנת בדירות מעבר (להלן-מוסדות), אסירים משוחררים בעת תהליך השיקום, האסירים שוהים בדירה בשעות הערב והלילה, כאשר בשעות היום נמצאים הדיירים במקומות עבודתם. בשעות הערב והלילה נמצאם במקום גם שני משגיחים/מדריכים. ההוסטלים נמצאים ברובם בדירות שכורות, כאשר כל דירה מיועדת לשיכון שמונה דיירים.
- 1.2 מדיניות משרד העבודה והרווחה הנה להתנות מתן סיוע למוסדות בקבלת אישור מרשות הכבאות.

## 2. מטרה

לקבוע מדדים אחידים בתחום מניעת דליקות במוסדות אלו, המדדים שנקבעו מבוססים על הדרישות שנקבעו למוסדות לטיפול במשתמשים בסמים.

## 3. דרישות מניעת דליקות לסוגי המבנים/מתקנים השונים

- 3.1 מוסדות הנמצאים בתוך דירות (הנמצאות בבניין מגורים) ששטחן אינו עולה על 200 מ"ר
- 3.1.1 מוסדות אלו יחויבו בהתקנת גלגלון ומטפים, לפי דרישת רשות הכבאות, בנוסף יסתמך המוסד על המערכת הכוללת בתחום ניעת הדליקות הקיימת מבנה, סידור מניעה נוספים שנדרשו/הותקנו במבנה הכולל, ידרשו/יותקנו בהתאם גם בדירה המשרתת את הרשות לשיכון האסיר.
- 3.1.2 הגלגלון יותאם לתשתית המים של הבניין, ויותקן בפרוזדור. במקרים בהם לא ניתן להשתמש בתשתית המים של הבניין, יותקן הגלגלון במקום אחר בדירה, ויותאם לתשתית המים של הדירה.
- 3.2 מוסדות הנמצאים בתוך דירות שהן חלק מבניין מסחר/משרדים
- 3.2.1 מוסדות אלו יחויבו בהתקנת גלגלון ומטפים.
- 3.2.2 מערכות גילוי יידרשו בהתאם לשיקול הדעת של רשות הכבאות
- 3.2.3 יסתמך על המערכת הכוללת בתחום מניעת הדליקות הקיימת במבנה.
- 3.2.4 סידורי מניעה נוספים שנדרשו/הותקנו במבנה הכולל, ידרשו/יותקנו בהתאם גם בדירה המשרתת את הרשות לשיכון האסיר.
- 3.2.5 מערכת הגילוי תהיה מחוברת למערכת הכוללת הנמצאת במבנה. במידה ובמבנה
- 3.2.6 לא מותקנת מערכת גלאים, תותקן בדירה מערכת גלאים עצמאית
- 3.3 מוסדות הנמצאים במבנים עצמאיים ששטחם אינו עולה על 200 מ"ר
- 3.3.1 מוסדות אלו יחויבו בהתקנת גלגלון ומטפים.
- 3.3.2 התקנת ברזי כיבוי "2 תידרש באם ברז כזה נמצא במרחק העולה על 50 מ' מהמבנה.

פרק 500	מס' הוראה 516	שם ההוראה סידורי מניעת דליקות בדירות מעבר לשיקום אסירים משוחררים	תחולה מאי 2002	עדכון	עמוד 2 מתוך 2
------------	------------------	---	-------------------	-------	------------------

#### 3.4 יציאת חירום

הצורך ביציאת חירום למוסד ייבדק ע"י רשות הכבאות בהתאם לשיקול דעתה

#### 3.5 הדרכת סגל מדריכים/משגיחים

- 3.5.1 הרשות לשיקום האסיר תתאם עם ש"כ, מועד להשתלמות חד יומית. בהשתלמות שתינתן ע"י ש"כ, ישתתפו מדריכים/משגיחים מצוות המוסדות.
- 3.5.2 המדריכים/המשגיחים ידריכו את דיירי המוסדות בנושאים שילמדו בהשתלמות. ההשתלמות תכלול את הנושאים הבאים:
- הפעלת ציוד כיבוי
  - התנהגות בעת שריפה
  - תחזוקת גלאים עצמאיים.